

## Kalosze elektroizolacyjne 5 KV (rozmiar 45/46)

<https://sklep.arpapol.pl/elektroizolacja/1135-kalosze-elektroizolacyjne-5-kv-roz-44-45.html>

Cena: **369,00 zł** brutto

369,00 zł za para

Nr referencyjny: **T5911400**



### Opis produktu

Kalosze gumowe elektroizolacyjne przeznaczone do pracy przy urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1kV (1000 V AC lub 1500 DC) jako dodatkowy sprzęt ochronny w celu zabezpieczenia przed przepływem niebezpiecznego prądu rażenia przez ciało człowieka. Kalosze mogą być zakładane na inny suchy i czysty typ obuwia.

Kontrola przed użyciem: przed każdym użyciem obuwia należy skontrolować poprzez oględziny, jeśli zostaną wykryte uszkodzenia mechaniczne lub pęknięcia obuwie nie powinno być użytkowane. W wątpliwych przypadkach obuwie musi być poddane próbie napięciowej.

#### Oznakowanie

1. przód obuwia: od góry oznaczenie klasy obuwia, data produkcji, numer identyfikacyjny oraz obrys do wpisywania ważności badań prób napięciowych.
2. bok obuwia: od góry oznaczenie numeru - wzoru, oznaczenie znakiem CE, oraz rozmiar obuwia

Wszystkie oznaczenia trwale naniesione na żółtym tle.

#### Przechowywanie

Kalosze elektroizolacyjne przechowywać w stanie nie powodującym załamań, w odległości powyżej 1 m od urządzeń grzejnych w temperaturze 10-20 stopni C. Chronić przed działaniem promieni słonecznych oraz kontaktem z substancjami szkodliwie działającymi na gumę opisanymi w pozycji przeciwwskazania. Nieprzestrzeganie warunków przechowywania może być przyczyną przedwczesnego powstawania spękań na powłoce gumowej i spowodować utratę właściwości. Dopuszczalne składowanie obuwia od daty (bez zmiany właściwości) produkcji wynosi 24 miesiące w odpowiednich warunkach jednak należy przeprowadzić badania.

#### Przeciwwskazania

1. kaloszy nie należy użytkować w warunkach mokrych gdzie istnieje możliwość zamoczenia wierzchów utrata właściwości elektroizolacyjnych
2. w warunkach obecności kwasów, rozpuszczalników, zasad, olejów mineralnych które niszczą gumę
3. wystąpienie ryzyka przecięcia lub perforacji

#### Kontrola okresowa:

Okresowa kontrola składa się z dokładnej kontroli wzrokowej oraz poddaniu obuwia próbie elektrycznej (badania napięciowe art. 6.3.3). Producent zaleca przeprowadzenie badań napięciowych po 12 miesiącach od daty produkcji, w przypadku częstego użytkowania badania należy przeprowadzać co 6 miesięcy. Kontrole okresowe przeprowadzają autoryzowane laboratoria wysokich napięć wystawiające dokument z badań o dopuszczeniu kaloszy do dalszego użytkowania. Według obowiązującej normy kalosze powinny być testowane napięciem 10000 V.